

## NOTA DE PRENSA

Más información: Ileana Izverniceanu (Tfno.: 913 009 003) 28  
de noviembre de 2001

[www.ocu.org](http://www.ocu.org)

**El 80% de los contadores revisados miden de más**

## POCA SEGURIDAD Y ESCASA PRECISIÓN

*La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revisado la seguridad de 149 cuartos de contadores y la precisión de 209 contadores en 15 provincias españolas (Asturias, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cuenca, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Palencia, Sevilla, Soria, Valladolid y Vizcaya). Las conclusiones son graves. Por un lado, uno de cada cinco de los cuartos de contadores visitados presenta problemas de seguridad, algunos muy graves. Por otro, la mayoría de los contadores revisados miden de más, con un error medio cercano al 2%. El estudio, que ha sido realizado con la colaboración del Instituto Nacional del Consumo (INC), se publica en el número 255 de la revista OCU-Compra Maestra, correspondiente al mes de diciembre.*

### El estudio

Los técnicos de la OCU, por medio de un laboratorio acreditado, han revisado la seguridad de **149 cuartos de contadores** y la precisión de los **209 contadores** existentes en ellos. El estudio se ha realizado en **15 provincias españolas** (Asturias, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cuenca, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Palencia, Sevilla, Soria, Valladolid y Vizcaya). La mayoría de los contadores pertenecían a las 4 compañías más representativas: Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa e Hidrocantábrico). Los contadores eran de inducción o analógicos y **la mitad tenían una antigüedad superior a 17 años**. Para sacar las conclusiones la OCU se ha basado en **las actuales normas sobre instalaciones eléctricas de obligado cumplimiento en todos los edificios**.